



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(150064, г. Ярославль, Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgrod@mail.ru)

**Предписание № 52/1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 229»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданин), владелец собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору № 52 от «01» марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «26» марта 2019 года по «05» апреля 2019 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Медведевым Константином Федоровичем проведена плановая-(внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 229», осуществляющего деятельность по адресу: г.Ярославль, ул. Светлая, д. 34а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Ципенко Раисы Ивановны, завхоза Авагимян Люсик Вардановны

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение пожарного поста с приёмно-контрольным прибором АУПС не оборудовано аварийным освещением.	п. 61 ППР в РФ; п. 12.55 НПБ 88-2001*	18.03.2020г.	выполнено кр 
2.	Расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5м (1 этаж - раздевалка групповой ячейки № 2).	п. п. 61 ППР В РФ; п. 12.33 НПБ 88-2001; п. 13.5.5 СП 5.13130.2009	18.03.2020г.	выполнено кр 
3.	При совместной прокладке расстояние от проводов и кабелей АУПС и СОУЭ с напряжением до 60 В до кабелей напряжением 220В менее 0,5 м. (2 этаж лестничная площадка помещение № 7 по техническому паспорту БТИ).	п. 61 ППР В РФ; п. 13.5.5 СП 5.13130.2009 п. 12.66 НПБ 88-2001	18.03.2020г.	выполнено кр 
4.	Помещения здания (Литер А, Литер Б) не обеспечены переносными огнетушителями по нормам. Помещения обеспечены	п. 70 ППР в РФ	18.03.2020г.	выполнено кр 

	огнетушителями меньшим рангом тушения модельного очага пожара 21ВСЕ, 34ВСЕ (ОУ-2, ОУ-3).			
5.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации (общий коридор) менее 1,2 м (фактически 1 м). Установлена мебель (помещение № 12 по техническому паспорту БТИ).	п. 36 б) ППР в РФ; п.5.1.1 СП 1.13130.2009	18.03.2020г.	выполнено [подпись]
6.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 21 ППР РФ	18.03.2020г.	выполнено [подпись]

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Медведев К.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» 09 2019г.



Предписание для исполнения получил:

[подпись]  
«05» 09 2019г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Завхоз А.В. [подпись] по доверенности  
(должность, фамилия, инициалы)